

Riktlinjer avseende vatten från pooler och bassänger

Dessa riktlinjer omfattar pooler, bassänger, plaskdammar, utomhusspa/jacuzzi och liknade, både offentliga och privata.

Tömning

- Tömning ska i första hand ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet eller till enskilda vattentäkter i närheten.
- Om ingen lämplig genomsläpplig yta finns kan vattnet tömmas i dagvattennätet, t ex i en närbelägen gatubrunn. Tömningshastigheten begränsas till max 30 l/s (under förutsättning att tömning inte sker när det regnar).
- Backspolvatten ska ledas till spillvattennätet och inte till dagvattennätet.
- Ligger poolen, bassängen eller plaskdammen i ett vattenskyddsområde bör du kontakta kommunens miljökontor då särskilda regler kan gälla angående installation och skötsel av pooler.

Desinfektionsmedel och kemikalier

- Innan tömning är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som desinfektionsmedel. Avkloreringsmedel (t.ex. natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan köpas i butiker för pooltillbehör. Om separat tank finns för backspolvatten kan tanken användas vid avklorering. Alternativt kan vattnet avkloreras genom att vattnet får stå i solljus (utan tak) minst en vecka utan nya tillsatser sker.
- Produkter innehållande silver får inte användas.
- Undvik algbekämpningsmedel, om klorering sker regelbundet behövs algbekämpningsmedel vanligtvis inte.
- Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs.

Förtydligande

Vid nybyggnation av en större pool eller bassäng kan två ledningsanslutningar krävas. En för backspolvatten som kan ledas till spill och en anslutning till dagvattennätet för tömning av poolen dvs. om tömning inte kan ske genom infiltration.

(Dessa råd har tagits fram gemensamt av Käppalaförbundet, Syvab och Stockholm Vatten och Avfall.)

Vid ytterligare frågor, inom Stockholm Vatten och Avfalls upptagningsområde, kontakta våra miljöingenjörer via e-post till grupp.am@svoa.se eller på telefon 08-522 120 00.

För anslutning till ledningsnätet fyll i servisanmälan på:

<https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/vattentjanster/anslutning/#!/anslutning>

Vid ytterligare frågor, inom Syvabs upptagningsområde (från södra Stockholm/Essingeöarna ner till Södertälje), kontakta oss via e-post till info@syvab.se eller på telefon 08-410 776 00.