

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Ross Roberts		Heidi Ilander		2023-03-27	2024-01-01

Anmälan om bräddning av avloppsvatten

SYVAB, 0127-50-001
Hörningsholm 2:45, Botkyrka

bräddning i pumpstation Eolshäll
 bräddning i pumpstation Pilkrog

Datum påbörjad bräddning: 2024-08-04	Klockslag: 14:33
Datum avslutad bräddning: 2024-08-04	Klockslag: 17:43
Kontaktperson: Heidi Ilander	Telefon/e-post: 08-410 776 00/info@syvab.se
Uppgiftslämnare: Stefan Berg	Telefon/e-post: 08-410 776 00/info@syvab.se

Orsak till bräddning: Kraftig nederbörd under störtskur, pumparnas kapacitet överskreds.
Recipient: Mälaren
Uppskattad mängd bräddat avloppsvatten: 3 200 m ³
Beskrivning av första insats för att begränsa bräddning: Ingen åtgärd kunde göras då pumparna gick på maxkapacitet under hela bräddningen.

Kontaktpersoner

Vid samtliga bräddningar

Botkyrka kommun E-post: sbf@botkyrka.se och rodhe.eden@botkyrka.se (08-530 610 00 vxl)

Intern kopia till: info@syvab.se

Vid bräddning Eolshäll

Anders Lundin tel. 08-508 28 861 Miljöförvaltningen i Tekniska nämndhuset

E-post: anders.lundin@miljo.stockholm.se

Dag Kempe Ekerö kommun E-Post: dag.kempe@ekero.se

Miljöförvaltningen i Stockholm E-Post: Funktion.strandbad.miljoforvaltningen@stockholm.se

Vid bräddning Pilkrog

Susanne Govella, susanne.govella@sodertalje.se

Merna Al-Sabti, merna.Al-Sabti@sodertalje.se

Södertälje kommun E-post: avlopp@sodertalje.se