

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Stefan Berg		Ross Roberts		2023-03-27	2024-09-01

## Anmälan om bräddning av avloppsvatten

SYVAB AB, 0127-50-001  
Hörningsholm 2:45, Botkyrka

- Bräddning i pumpstation Eolshäll  
 Bräddning i pumpstation Pilkrog

<b>Datum påbörjad bräddning:</b> 2024-09-02	<b>Klockslag:</b> 07:10
<b>Datum avslutad bräddning:</b> 2024-09-02	<b>Klockslag:</b> 12:42
<b>Kontakt e-post:</b> info@syvab.se	<b>Kontakt telefon:</b> 08-410 776 00

### Orsak till bräddning:

Driftproblem med en ventil kombinerat med kraftig nederbörd resulterade i att de resterande pumparnas kapacitet överskreds.

### Recipient:

Mälaren

### Uppskattad mängd bräddat avloppsvatten:

5 495 m<sup>3</sup>

### Beskrivning av första insats för att begränsa bräddning:

Driftpersonalen åtgärdade problemet med ventilen inom några timmar och bräddningen upphörde ett par timmar senare.