

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Stefan Berg		Ross Roberts		2023-03-27	2024-09-01

## Anmälan om bräddning av avloppsvatten

SYVAB AB, 0127-50-001  
Hörningsholm 2:45, Botkyrka

- Bräddning i pumpstation Eolshäll  
 Bräddning i pumpstation Pilkrog

<b>Datum påbörjad bräddning:</b> 2024-10-09	<b>Klockslag:</b> 12:34
<b>Datum avslutad bräddning:</b> 2024-10-10	<b>Klockslag:</b> 00:31
<b>Kontakt e-post:</b> info@syvab.se	<b>Kontakt telefon:</b> 08-410 776 00

**Orsak till bräddning:**

Kraftig nederbörd resulterade i att pumparnas kapacitet överskreds.

**Recipient:**

Mälaren

**Uppskattad mängd bräddat avloppsvatten:**

16 300 m<sup>3</sup>

**Beskrivning av första insats för att begränsa bräddning:**

Ingen åtgärd kunde göras då pumparna gick på maxkapacitet under hela bräddningen.