

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Stefan Berg		Ross Roberts		2023-03-27	2024-09-01

Anmälan om bräddning av avloppsvatten

SYVAB AB, 0127-50-001
Hörningsholm 2:45, Botkyrka

- Bräddning i pumpstation Eolshäll
 Bräddning i pumpstation Pilkrog

Datum påbörjad bräddning: 2024-09-11	Klockslag: 15:05
Datum avslutad bräddning: 2024-09-12	Klockslag: 00:49
Kontakt e-post: info@syvab.se	Kontakt telefon: 08-410 776 00

Orsak till bräddning:

Kraftig nederbörd resulterade i att pumparnas kapacitet överskreds.

Recipient:

Mälaren

Uppskattad mängd bräddat avloppsvatten:

12 627 m³

Beskrivning av första insats för att begränsa bräddning:

Ingen åtgärd kunde göras då pumparna gick på maxkapacitet under hela bräddningen.