

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Stefan Berg		Ross Roberts		2023-03-27	2024-09-01

Anmälan om bräddning av avloppsvatten

SYVAB AB, 0127-50-001
Hörningsholm 2:45, Botkyrka

- Bräddning i pumpstation Eolshäll
 Bräddning i pumpstation Pilkrog

Datum påbörjad bräddning: 2024-11-01	Klockslag: 17:12
Datum avslutad bräddning: 2024-11-01	Klockslag: 18:43
Kontakt e-post: info@syvab.se	Kontakt telefon: 08-410 776 00

Orsak till bräddning:

Strömavbrott i Hölö på grund av träd som fallit över en högspänningsstolpe. Detta ledde till att pumpstationen blev strömlös i ca 1,5h och en mindre mängd avloppsvatten bräddades under tiden.

Recipient:

Järnafjärden

Uppskattad mängd bräddat avloppsvatten:

Total bräddad volym ca 138m³.

Beskrivning av första insats för att begränsa bräddning:

Telge Nät åtgärdade strömavbrottet och Syvabs personal kontrollerade funktionen av pumpstationen när strömmen kom tillbaka.