

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|--------------|-------------|
| Ansvarig för dokumentation (PL): | Sign: | Granskad och fastställd av (PÅ): | Sign: | Gäller från: | Rev. Datum: |
| Stefan Berg | | Ross Roberts | | 2023-03-27 | 2024-09-01 |

Anmälan om bräddning av avloppsvatten

SYVAB AB, 0127-50-001
Hörningsholm 2:45, Botkyrka

- Bräddning i pumpstation Eolshäll
 Bräddning i pumpstation Pilkrog

| | |
|--|--|
| Datum påbörjad bräddning: 2024-12-03 | Klockslag: 00:10 |
| Datum avslutad bräddning: 2024-12-03 | Klockslag: 01:38 |
| Kontakt e-post: info@syvab.se | Kontakt telefon: 08-410 776 00 |

Orsak till bräddning:

Driftstopp i en av pumparna som resulterade till att pumpkapaciteten begränsades.

Recipient:

Mälaren

Uppskattad mängd bräddat avloppsvatten:

1 556 m³

Beskrivning av första insats för att begränsa bräddning:

Pumpen återställdes snabbt av driftspersonal.